

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W ŻYWCU

34-300 Żywiec ul. Krasińskiego 3

Centrala: 3386-66-772, 3386-12-137, fax: 3386-66-773 e-mail: psse.zywiec@pis.gov.pl

Znak sprawy: NS/HK/ 432- 17/2018

Żywiec 09 marca 2018r.

L.dz 2161.....

(za dowodem doręczenia)

Pan Wiesław Kliś
Przewodniczący Spółki Wodnej nr 1
w Czernichowie
34-311 Czernichów
ul. Jana Pawła II 5

D E C Y Z J A Nr 163 /18

Na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 i § 3 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 37 Ustawy z dnia 14 marca 1985r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 z późn. zm.)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu
stwierdza**

wygaśnięcie decyzji nr 126/18 z dnia 02 marca 2018 roku o braku przydatności wody do spożycia z sieci wodociągowej – **wodociągu nr 2 w Czernichowie, którego dysponentem jest Spółka Wodna nr 1 w Czernichowie, nakazującej:** zaprzestać korzystania z wody z w/w wodociągu do spożycia przez ludzi, do czasu uzyskania pozytywnego wyniku badania wody pobranej z tego wodociągu oraz doprowadzić jakość wody do wymagań obowiązujących przepisów.

U Z A S A D N I E N I E

Wyżej wymieniona decyzja nakazywała Panu Wiesławowi Kliś - Przewodniczącemu Spółki Wodnej nr 1 w Czernichowie – w trybie natychmiastowym unieruchomić wodociąg nr 2 w Czernichowie do czasu uzyskania pozytywnego wyniku badania wody pobranej z tego wodociągu oraz doprowadzić jakość wody do wymagań obowiązujących przepisów, w związku ze stwierdzeniem niewłaściwej jakości wody dostarczanej odbiorcom w dniu 27 lutego 2018 roku.

W celu poprawy jakości wody podmiot dokonał czyszczenia i dezynfekcji zbiornika wody oraz całej sieci wodociągowej (wraz z instalacją wewnętrzną). Ponadto dokonał wymiany środka dezynfekcyjnego. W wyniku przeprowadzonych działań naprawczych jakość wody uległa poprawie, co potwierdził wynik badania wody pobranej w dniu 06 marca 2018 roku z ww. obiektu.

Badanie wody zostało wykonane po działaniach naprawczych przez Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Żywcu ul. Krasińskiego 3, 34-300 Żywiec, a wyniki badań zostały zamieszczone w **Sprawozdaniu nr OL/LW - 23/2018.**

Zgodnie z § 20 ust. 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), oraz na podstawie ww. Sprawozdania z badań, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu stwierdza, że woda produkowana i dostarczana przez **wodociąg nr 2 w Czernichowie jest przydatna do spożycia.**

W związku z powyższym ww. decyzja stała się bezprzedmiotowa i należało stwierdzić jej wygaśnięcie.

Pouczenie:

- 1) Od decyzji służy stronie odwołanie do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
- 2) W terminie przewidzianym do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Żywcu pisemnego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna z mocy prawa.
- 3) Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Żywcu
mgr Małgorzata Bednarczyk

Do wiadomości:

1. Pan Wiesław Kliś – Przewodniczący Spółki Wodnej nr 1 w Czernichowie
34-311 Czernichów ul. Jana Pawła II 5
2. Pan Wójt Gminy Czernichów, ul. Żywiecka 2, 34-311 Czernichów
3. NS/EP w/m
4. NS/HK aa.